

Częstochowa, 30 września 2016 r.

Sprawa nr RZI.26.31.2016

**Wykonawcy, biorący udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia
sektorowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie
wymiany poszycia dachów na budynkach
Spółki**

Zgodnie z § 13 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez MPK w Częstochowie Sp. z o. o., Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wykonanie wymiany poszycia dachów na budynkach Spółki, w dniu 26 września 2016 r., wpłynęło do Zamawiającego, zapytanie dotyczące treści SIWZ, o następującej treści:

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie wymiany poszycia dachów na budynkach wydziału eksploatacji i ruchu, wydziału utrzymania infrastruktury, oddziału budowlanego oraz portierni przy ul. Źródlanej.

W związku z powyższym postępowaniem proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia punkt XI podpunkt 1 i 2 dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert widnieje 14.09.2016 r, data poprawna jaka powinna widnieć to 14.10.2016?
 2. Proszę określić jakość układania papy termozgrzewalnej, a dokładniej czy będzie wymagane osiągnięcie wypływów masy asfaltowej o szerokości 0,5 cm do 1 cm wzdłuż wszystkich połączeń brytów papy? Czy wystarczy tylko poprawnie zgrzać bryty?
Jest to istotne ze względu na określenie poprawnej roboczogodziny dla danego rozwiązania, pierwsze rozwiązanie jest bardziej pracochłonne daje jednak poprawną szczelność dachu.
 3. Jeżeli zostanie wybrany wariant z równym wypływem, to czy będzie obowiązek przedstawienia wcześniej wykonanych prac w tym standardzie?
1. Tak, poprawna data składania ofert i ich otwarcia to 14.10.2016 r.
 2. Zamawiający wymaga osiągnięcia wypływów masy asfaltowej o szerokości 0,5 cm do 1 cm wzdłuż wszystkich połączeń brytów papy.
 3. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyższej oceniona, dokumentacji fotograficznej z co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na wymianie poszycia dachu z wariantem z równym wypływem o szerokości 0,5 – 1,0 cm. Zamawiający zastrzega sobie prawo wizji lokalnej na sfotografowanym obiekcie.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Zastępca Prezesa Zarządu
Robert Madej

Zastępca Prezesa Zarządu
Mariusz Marciniński