

* zwód poziomy na dachu wykonac z drutu stalowego ocynkowanego fi 8mm ukladanego na wspornikach klejonych
 * zwody poziome wykonac takze na kominach wentylacyjnych przewodem stalowym ocynkowanym fi 8mm
 * złącza kontrolne ZK wykonać na wysokości 0.8m
 * do instalacji odgromowej przyłączyć wszystkie elementy metalowewystające ponad dach
 * zastosować uziom szlaczny okokowy w postaci tasmę stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm
 * rezystancja uziomu Ru< 10 ohm
 * cała instalację odgromowa wykonac zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 62305
 * Powykonaniu instalacji odgromowej należy wykonac przewidziane norma pomiary oraz sporządzić metrykę tej instalacji

inwestor:	MEZKIE PRZESIECZNICTWO KOMUNIKACYJNE W CZĘSTOCHOWIE SP. Z O.O.	42-200 Częstochowa, ul. Niepodległości 30
tytuł:	BUDYNEK ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ	
opracowanie:	branda	
42-200 Częstochowa, ul. Niepodległości 30	elektryczna	
instalacja odgromowa		
projektował:	mgr inż. Ełbieta Perzyńska	upr. bud. 332/RL/14
15.07	E3	
2014		
sprawdził:	mgr inż. Tomasz Cieplak	upr. bud. 22/02

