

Częstochowa, dnia 22 stycznia 2015 roku

Sprawa nr Z/46/RZI/2014

**Wykonawcy w postępowaniu
w sprawie udzielenia zamówienia na
zakup i dostawę fabrycznie nowego
samochodu dostawczego**

Zgodnie z § 13 pkt 8 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Zamawiający informuje, iż w dniu 20 stycznia 2015 roku, do Zamawiającego wpłynęło pismo dotyczące postępowania na wykonanie instalacji odgromowej budynków znajdujących się na terenie MPK w Częstochowie Sp. z o.o., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o następującej treści:

Pytanie 1.

Zwracamy się pytaniem do Zamawiającego. Czy jest możliwość, aby uziom otokowy prowadzony na głębokości 80cm był zastąpiony w całości punktowymi uziomami pionowymi. Proponujemy uziomy pionowe stalowe pomiedziowane, gwintowane. Gwarantowana powłoka miedzi 250 mikrometrów. Średnica nominalna 3/4", co stanowi średnicę rzeczywistą 17,2mm. Łączone złączkami mosiężnymi lub brązowymi. Zaopatrzone w zastrzony grot. Stal o wytrzymałości na rozciąganie 600-770 N/mm². Uziomy, zgodne z normą PN EN 62561-2:2012, certyfikowane. Ich żywotność wynosiła będzie ok. 40 lat. Uziomy pogrążane byłyby, aż do osiągnięcia rezystancji wynikającej z normy PN-EN 62305. Kosztorysowa cena wykonania każdego punktu byłaby zgodnie z SIWZ, ryczałtowa i niezależna od koniecznej ilości prętów składowych. Każdy uziom posiadałby złącze krzyżowe wykonane ze stali nierdzewnej. Umożliwia to połączenie uziomu z bednarką prowadzącą do złącza kontrolnego. Bednarka na odcinku pomiędzy uziomem, a złączem kontrolnym zabezpieczona byłaby taśmą konserwująco-izolującą, co dodatkowo zwiększyłoby żywotność bednarki. Nad każdym uziomem znajdowałaby się studzienka kontrolna, wykonana z tworzywa sztucznego, zamykana na zamek, zgodna z normą PN EN 62561 i posiadająca wytrzymałość na punktowy nacisk do 5t.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastąpienie uziomu otokowego uziomami punktowymi pionowymi /stalowe pomiedziowane, gwintowane /pod warunkiem osiągnięcia rezystancji wynikającej z normy PN EN 62561-2:2012.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie drutu odgromowego wykonanego ze stopu AlMgSi o średnicy 8mm, zamiast drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8mm. Proponowany drut jest zgodny z normą PN EN 62305, taką samą jak w przypadku drutu stalowego ocynkowanego. Sugerowany drut cechuje się ok. 8 krotnie większą żywotnością niż drut stalowy ocynkowany. Może być stosowany ze złączkami i podporami stalowymi ocynkowanymi, nie powodując powstawania ogniw galwanicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast przewodu stalowego ocynkowanego fi 8 drutu wykonanego ze stopu AlMgSi zgodnego z normą PN EN 62305.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę prowadzenia przewodów odprowadzających z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8mm w rurze grubościenną SV32 na przewód odprowadzający ze stopu

AlMgSi o średnicy 8mm w izolacji z polwinitu o grubości 1,5 mm, o właściwościach samo gasnących. Przewód ten jest zgodny z PN EN 62561.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przewodów odprowadzających z stopu AlMgSi fi 8 prowadzonego w rurze grubościenniej SV32 zgodnego z PN EN 62561

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonania skręcanych połączeń w ziemi zamiast spawania. Jako alternatywę, proponujemy jedną z opcji:

- złącza skręcane 4x M6 ocynkowane ogniowo, z płytkami dociskowymi z blach o grubości 3mm każda, lub
- złącza skręcane 4x M6 ze stali nierdzewnej (A2), z płytkami dociskowymi z blach o grubości 2,5 mm każda.

Złącza zgodne z normą PN-EN 62561. Złącza zabezpieczone dodatkowo antykorozyjnie za pomocą taśmy konserwująco-izolującej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie skręcanych połączeń w ziemi zgodne z normą PN-EN 62561.

Pytanie 5.

Czy w przypadku zastania elementów instalacji uziemiającej (tj. fragmentów otoku) o zadawalających wynikach pomiarów rezystancji, Zamawiający dopuszcza jego pozostawienie i wykorzystanie w nowej instalacji? Jeżeli tak, to czy zmniejszenie ostatecznej ceny będzie wynikało wprost ze zmniejszenia obmiaru czy wyliczane będzie w inny sposób?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje warunki i wymagania określone w SIWZ. Całą instalację odgromową należy wykonać nową, nie dopuszcza się wykorzystania starej instalacji.

Modyfikacja 1.

Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu, modyfikuje treść SIWZ w prowadzonym postępowaniu. Modyfikacji ulegają zapisy SIWZ rozdziału II pkt 3 w brzmieniu:

„Przekazanie terenu budowy Wykonawcy, Zamawiający wyznacza na 2 marca 2015r. Termin wykonania Zamówienia będzie liczony od daty przekazania terenu budowy Wykonawcy”.

Nadając mu brzmienie:

„Przekazanie terenu budowy Wykonawcy, Zamawiający wyznacza na 10 marca 2015r. Termin wykonania Zamówienia będzie liczony od daty przekazania terenu budowy Wykonawcy”.

Modyfikacja 2.

Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu, modyfikuje treść SIWZ w prowadzonym postępowaniu. Modyfikacji ulegają zapisy Umowy Załącznik nr 1 do SIWZ § 2 ust. 2 pkt 1 w brzmieniu:

„Termin realizacji umowy:

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie tygodni poczynwszy od dnia 2 marca 2015r. będącym dniem przekazania terenu budowy”.

Nadając mu brzmienie:

„Termin realizacji umowy:

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie tygodni poczynwszy od dnia 10 marca 2015r. będącym dniem przekazania terenu budowy”.

Modyfikacja 3.

Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu, modyfikuje treść SIWZ w prowadzonym postępowaniu. Modyfikacji ulegają zapisy SIWZ rozdziału XII ust. 1 w brzmieniu:

„Zamawiający wymaga zaoferowania terminu realizacji zamówienia w zakresie od 10 do 16 tygodni. Termin będzie liczony od dnia przekazania placu budowy.”.

Nadając mu brzmienie:

„Zamawiający wymaga zaoferowania terminu realizacji zamówienia maksymalnie do 16 tygodni. Termin będzie liczony od dnia przekazania placu budowy”.

Modyfikacja 4.

Zamawiający, działając na podstawie § 13 ust. 10 Regulaminu, modyfikuje treść SIWZ w prowadzonym postępowaniu. Modyfikacji ulegają zapisy Formularza ofertowego Załącznik nr 2 do SIWZ

Dodaje się punkt w brzmieniu:

2. Termin realizacji zamówienia tygodnie/tygodni.

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz Ofertowy dostępny na stronie Zamawiającego

Wyjaśnienia i modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców.

W związku z powyższymi zmianami wprowadzonymi do SIWZ, zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907), Zamawiający przesuwu terminu składania ofert z dnia 29 stycznia 2015r. godz 11:00 na dzień 5 lutego 2015r. godz 11:00. Przesunięciu ulega także termin otwarcia ofert z dnia 29 stycznia 2015r. godz 12:00 na dzień 5 lutego 2015r. godz 12:00.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Zastępca Prezesa Zarządu

Robert Madej

Prezes Zarządu

Roman Bolczyk